

ZP.271.2.35.2018.MP

Żory, 14.06.2018 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach (dobudowę sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pomieszczeń dla Ludowego Klubu Sportowego i biblioteki) i przebudowę przyłącza gazu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

W odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego jw. informuję, że:

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie kwestii, czy instalacje: teletechniczna, monitoringu, oddymiania, domofonowa, nagłośnienia i alarmowa podlegają rozbudowie z istniejącymi systemami czy powstaną jako nowe i niezależne?

Odpowiedź: Rozbudowie podlega wyłącznie istniejąca instalacja nagłośnienia, pozostałe instalacje tj. teletechniczna, monitoringu, oddymiania, domofonowa i alarmowa wykonywane będą jako nowe niezależne.

Pytanie 2: W zamieszczonym projekcie instalacji elektrycznych na rys. E-34 przedstawiono schemat instalacji detekcji CO. W projekcie sanitarnym – instalacji gazu znajduje się opis detekcji gazu. Po stronie której branży, elektrycznej czy sanitarnej, należy wycenić instalacje detekcji gazu?

Odpowiedź: Instalację detekcji gazu (urządzenia) należy wycenić po stronie branży sanitarnej. Okablowanie po stronie branży elektrycznej. Również zasilenie centrali sprzed głównego wyłącznika prądu po stronie branży elektrycznej.

Pytanie 3: Z powodu braku danych w projekcie, prosimy o podanie parametrów technicznych (np. liczba portów, typ zasilania z POE+ lub bez) dla switcha zarządzalnego instalacji strukturalnej.

Odpowiedź: Parametry switcha zarządzalnego: przełącznik 96 portów 1Gb LAN w tym minimum 48 portów PoE+, 2 port SFP. Dopuszcza się zastosowanie 2x 48 1Gb portów z czego jeden ze switchy musi być wyposażony w PoE+.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Pruchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury