


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku**

ul. Kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@pis.gov.pl

Rybnik, dnia 08.02.2019 r.



Prezydent Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Realizując zadanie wynikające z § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku informuje o stwierdzeniu w dniu 06.02.2019 r. braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia w przez ludzi, pochodzącej z ujęcia głębinowego, należącego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. (Szpital Miejski w Żorach), ul. Dąbrowskiego 20 z powodu przekroczenia wartości parametrycznej dla bakterii grupy coli > 10 jtk/100ml.

Przekroczenie stwierdzono w próbkach pobranych w dniu 04.02.2019 r. w ramach planu działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, na Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej w przedmiotowym szpitalu oraz w punkcie zlokalizowanym na instalacji wewnętrznej obiektu (kuchnia na oddziale chirurgicznym) - wyniki odpowiednio: 20 [13-32] jtk/100ml, 22 [14-34] jtk/100 ml. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku z powyższym wydał stosowną decyzję administracyjną, nakazującą doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę o odpowiedniej jakości.

Jednocześnie nadmieniam się, że zgodnie z pismem zarządcy obiektu z dnia 06.02.2019 r., po otrzymaniu informacji o wynikach badań, nastąpiło przełączenie zasilania szpitala na miejską wodę wodociągową, dostarczaną przez PWiK Żory Sp. z o.o. Na ujęciu i stacji uzdatniania wody będą natomiast prowadzone odpowiednie działania naprawcze (dezynfekcja wody).

Otrzymują:

1. Adresat
2. ONS-HKiŚ - a/a

**Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Rybniku**

dr inż. Michał Dudek